

Российская Федерация  
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад № 309» (МБДОУ № 309)  
660131, г. Красноярск, ул. Воронова д. 16 Д, тел: 8 (391) 220-26-51, 266-30-90  
ОГРН 1022402485775, ИНН 2465047132, КПП 246501001  
e-mail: dou309@mailkrsk.ru, веб-сайт: <http://kras-dou.ru/309/>

Исходящий 21 от 07.03.2023

Заместителю главного  
государственного инспектора  
Красноярского края по пожарному  
надзору  
Иващук И.В.

Заведующего МБДОУ № 309  
О.М. Новоселовой

Уважаемый Александр Владимирович!

В МБДОУ в период с 13.01.2023 по 23.01.2023 проведена внеплановая выездная проверка Главным управлением МЧС России по Красноярскому краю управлением надзорной деятельности и профилактической работы отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску. В ходе которой вынесено предписание № 1013/2, Представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения от 10.02.2023 № ИВ-237-2-9-714.

Для устранения нарушений мной сделано следующее:

№ п/п	Вид выявленного нарушения	Срок исполнения	Принятые меры
1	Руководителем организации не организована работа по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающая исправное состояние указанных средств, а именно: сигналы «Пожар» и запуска системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре для безадресного типа системы пожарной сигнализации	01.05.2023	Служебное письмо генеральному директору ООО «ЭлСиБ» от 15.02.2023 (копия прилагается). 21.02.2023 был специалист из ООО «ЭлСиБ» - составил дефектную ведомость на технические средства и системы пожарной автоматики (копия прилагается). В настоящий момент ожидаем от учредителя выделения дополнительного финансирования на устранение замечания, так как в период с 06.12.2022 по 17.12.2022 года проведена плановая выездная проверка Главным управлением МЧС России по Красноярскому краю управлением надзорной деятельности и профилактической работы отделом надзорной

	формируются от срабатывания одного пожарного извещателя (протокол испытаний № 011-3-2-2023 от 20.01.2023).		деятельности и профилактической работы по г. Красноярску, срок исполнения предписания № 2068/2 от 14.12.2021 Главного управления МЧС России по Красноярскому краю от 01.02.2022 года. В ходе которой выявлено нарушение «При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (АУПС и СОУЭ) сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладателем объекта защиты не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке» ( копии писем прилагаются).
2	Руководителем организации не организованы работы по ремонту и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающие исправное состояние взаимодействия указанных средств, а именно: в результате сработки пожарных извещателей на ППКП АПС индикация «Пожар», активация выхода ППКП, предназначенная для формирования сигналов управления системой контроля и управления доступом, не произошло (протокол испытаний № 011-3-2-2023 от 20.01.2023)	01.05.2023	Устранено (копия Акта прилагается)

Российская Федерация  
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад № 309» (МБДОУ № 309)  
660131, г. Красноярск, ул. Воронова д. 16 Д, тел: 8 (391) 220-26-51, 266-30-90  
ОГРН 1022402485775, ИНН 2465047132, КПП 246501001  
e-mail: [mbdou309@yandex.ru](mailto:mbdou309@yandex.ru), веб-сайт: <http://kras-dou.ru/309>

исходящий № 48  
от 10.03.2022

Исполняющему обязанности  
руководителя главного  
управления образования  
администрации города Красноярска  
Аксеновой М.А.

Уважаемая Марина Александровна!

МБДОУ № 309 просит выделить дополнительные ассигнования и включить в реестр дополнительной потребности за счет средств бюджета города на 2022 год в сумме 1 178 610,00 руб. на ремонт системы охранно - пожарной сигнализации.

**Необходимость** выделения дополнительных средств обусловлена:  
- устранение предписаний надзорных и контролирующих органов со сроком исполнения 01.02.2023.

Приложение:

- предписание Госпожнадзора от 14.12.2021 № 2068 /2;
- обоснование суммы (локальный сметный расчет МКУ ЦОБФУОО) в ценах 4 кв.2021 г.

Заведующий МБДОУ № 309

Новоселова О.М.

СОГЛАСОВАНО:  
Директор МКУ «ЦБУОО «Левобережная»  
Авулова Т.В.

10.03.2022

(авт.)

ПРИНЯТО 15 МАР 2022  
В МКУ ЦОБФУОО  
УПРАВЛЕНИЕ ГОДА  
Т. 20 3131 ААЩ, 2032 100

Вход. № 265  
от 14.03.2022

Долгопроездитель

исходящий от 05.12.2022

Руководителю главного  
управления образования  
администрации города Красноярска  
М.А. Аксеновой

И. о. заведующего МБДОУ № 309  
Горбаневой Г.А.

Уважаемая Марина Александровна!

В период с 06.12.2022 по 17.12.2022 года проведена плановая выездная проверка Главным управлением МЧС России по Красноярскому краю управлением надзорной деятельности и профилактической работы отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску, срок исполнения предписания № 2068/2 от 14.12.2021 Главного управления МЧС России по Красноярскому краю - 01.02.2022 года.

Просим Вас предоставить информацию о включении МБДОУ № 309 в Реестр дополнительной потребности за счет средств бюджета города:

- в размере 139090,00 рублей для устранения нарушения по предписанию № 2068/2 от 14.12.2021 «Система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники, либо ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки ворот на проездах или дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки».

- в размере 1178610,00 для устранения нарушения по предписанию № 2068/2 от 14.12.2021 «При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (АУПС и СОУЭ) сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладателем объекта защиты не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке».

Приложения:

1. Копия предписания № 2068/2 от 14.12.2021 Главного управления МЧС России по Красноярскому краю.
2. Служебное письмо от 10.03.2022 № 48, 02.03.2022 № 130 в ГУО о выделении дополнительных средств и включении в реестр дополнительных потребностей на 2022 год.

И.о. заведующий МБДОУ № 309 

ПРИНЯТО: 06 ДЕК 2022  
Горбанева Г.А.  
ПРИЕМНАЯ ГЛАВНОГО  
УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  
20221111 КЛЮЧ: 2038168

Приложение № 1 к контракту № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ НА ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И СИСТЕМЫ  
ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ**

г. Красноярск МБДОУ № 309 «21» 2 2023 г.  
д. Винова № 7

№ № п/п	Наименование систем, технических средств	Неисправный узел, деталь, элемент	Проявление дефекта	Кол.
1	ПС, ССЧ			
	МОНТАЖ (полонотельный) добавочная режиссура с ручными рычагами Крб в темном цвете			1 шт. кол 4 шт.
	не предусмотрена об устройстве нормативное отсутствует пред. вставки псм. дуга № 1013/2			1 шт. кол

Заказчик:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



Мельников И.И.

Подрядчик:

ООО «ЭлСиБ»

Инженер



/ В.А. Горюнов /

**АКТ**

**проверки работоспособности (проведения работ по техническому обслуживанию) системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре зданий и сооружений**

Проведена проверка работоспособности (выполнены работы по техническому обслуживанию) \_\_\_\_\_ (указывается вид систем, а также виды выполняемых работ)

ООО «Электронные Системы Безопасности» в лице инженера \_\_\_\_\_ (полное наименование юридического лица, проводившего проверку, работы)

На объекте: МБООУ №309, \_\_\_\_\_  
расположенном по адресу: г. Красноярск ул. Воронцова, 16Д

Проведена проверка работоспособности (работы выполнены) в период с «1» 01 2023г. по «26» 02 2023г.  
в соответствии с проектом № \_\_\_\_\_, выполненным \_\_\_\_\_

В результате проверки работоспособности системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре зданий и сооружений установлено:  
работоспособна

\_\_\_\_\_ (указывается работоспособность (неработоспособность) систем)

\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_  
Генеральный директор \_\_\_\_\_  
ООО «Электронные Системы Безопасности» \_\_\_\_\_  
Горюнов В.А. \_\_\_\_\_  
«  » \_\_\_\_\_ 20   г

**АКТ**  
**комплексных испытаний на работоспособность СПС**

Проведены комплексные испытания на работоспособность СПС инженером ООО «Электронные Системы Безопасности» \_\_\_\_\_ (полное наименование юридического лица или фамилия и инициалы ИП, проводившего проверку)

На объекте: МБООУ №309, \_\_\_\_\_  
расположенном по адресу: г. Красноярск ул. Воронцова 16Д

Комплексные испытания на работоспособность СПС проведены в период с «1» 01 2023 г. по «11» 02 2023г.  
в соответствии с проектом № \_\_\_\_\_, выполненным \_\_\_\_\_

В результате комплексных испытаний на работоспособность СПС установлено:  
СПС в работоспособном состоянии  
смонтировать реле для разблокировки  
электромеханических замков на входной  
двери при срабатывании пожарной  
сигнализации,

\_\_\_\_\_ (указывается работоспособность (неработоспособность) СПС)

\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_  
Генеральный директор \_\_\_\_\_  
ООО «Электронные Системы Безопасности» \_\_\_\_\_  
Горюнов В.А. \_\_\_\_\_  
«  » \_\_\_\_\_ 20   г