

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

660049, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, 68, т.(391)2234820, 2114695, sekretar@mchskrsk.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности по г. Красноярску

(наименование органа государственного пожарного надзора)

660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Марковского, 45, т.(391)2114692, ggpn@mchskrsk.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписания № 2311/1/1-12

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Юридическому лицу – Муниципальному бюджетному дошкольному

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления,

юридического лица: фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,

образовательному учреждению «Детский сад № 309 общеразвивающего вида

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей» (МБДОУ № 309)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Красноярска по пожарному надзору К.Г. Иванова от «25» августа 2014 года № 2311 ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14.00 часов до 16.00 часов 16 сентября 2014 года, с 14.00 часов до 16.00 часов 17 сентября 2014 года, с 14.00 часов до 16.00 часов 18 сентября 2014 года и с 14.00 часов до 17.00 часов 22 сентября 2014 года проведена плановая проверка государственным инспектором города Красноярска по пожарному надзору Барановым А.В.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку)

Совместно с: заведующим МБДОУ № 309 Пилишишеной Е.Г.

по адресу: г. Красноярск, ул. Николаева, 11 «Д»

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления) (указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предприятия	Вид нарушений требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности
1	2	3	4
	ников, не участвующих в тушении пожара		
2311/1/6.	В инструкции о мерах пожарной безопасности не указано лицо, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за осуществление общего руководства по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной охраны	пункт 462 (1) В инструкции о мерах пожарной безопасности указываются лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за: ж) осуществление общего руководства по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной охраны;	01.03.2015
2311/1/7.	В инструкции о мерах пожарной безопасности не указано лицо, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара	пункт 462 (1) В инструкции о мерах пожарной безопасности указываются лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за: з) обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;	01.03.2015
2311/1/8.	В инструкции о мерах пожарной безопасности не указано лицо, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценностей	пункт 462 (1) В инструкции о мерах пожарной безопасности указываются лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за: и) организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценностей;	01.03.2015
2311/1/9.	В инструкции о мерах пожарной безопасности не указано лицо, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара	пункт 462 (1) В инструкции о мерах пожарной безопасности указываются лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за: к) встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;	01.03.2015
2311/1/10.	Руководитель организации не обеспечил разработку годового	пункт 63 (1) Руководитель организации обеспечивает в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической	01.03.2015

№ Предприятия	Вид нарушений требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности
1	2	3	4
	ников, не участвующих в тушении пожара		
2311/1/6.	В инструкции о мерах пожарной безопасности не указано лицо, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за осуществление общего руководства по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной охраны	пункт 462 (1) В инструкции о мерах пожарной безопасности указываются лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за: ж) осуществление общего руководства по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной охраны;	01.03.2015
2311/1/7.	В инструкции о мерах пожарной безопасности не указано лицо, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара	пункт 462 (1) В инструкции о мерах пожарной безопасности указываются лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за: з) обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;	01.03.2015
2311/1/8.	В инструкции о мерах пожарной безопасности не указано лицо, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценностей	пункт 462 (1) В инструкции о мерах пожарной безопасности указываются лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за: и) организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценностей;	01.03.2015
2311/1/9.	В инструкции о мерах пожарной безопасности не указано лицо, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара	пункт 462 (1) В инструкции о мерах пожарной безопасности указываются лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за: к) встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;	01.03.2015
2311/1/10.	Руководитель организации не обеспечил разработку годового	пункт 63 (1) Руководитель организации обеспечивает в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической	01.03.2015

№ Предприятия	Вид нарушений требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности
1	2	3	4
	плана-графика, составляемого с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ, проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты здания (автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией).	документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, автоматических (автономных) установок пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией).	
2311/1/11.	Допускается хранение игрушек под лестничным маршем блока № 1	пункт 23 (1) 23. На объектах запрещается: к) устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы;	01.03.2015
2311/1/12.	Допускается хранение ведер из под краски под лестничным маршем блока № 3, (возле группы светильников)	пункт 23 (1) 23. На объектах запрещается: к) устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы;	01.03.2015

Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены

1. «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требованиями пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

« 22 » сентября 20 14 г.

Государственный инспектор г. Красноярска
по пожарному надзору

Баранов А.В.



Предписание для исполнения получил:

АМ
(подпись)

Тиминина И.Т. заверюючий
(должность, фамилия, инициалы)

« 22 » сентября 20 14 г.